



光華高級工業職業學校研習報告表

填表日期：106 年 3 月 17 日

姓名	何厚緯	職稱	教師	研習日期	106/3/13	研習地點	味全公司-台中廠
研習名稱	105 學年度高質優質畫補助方案子計畫 105-2 自強光華計劃工作項目 105-2-2 辦理教師產業研習				派出單位	實習處	
填寫內容： 1. 研習重點 講師-味全處長-黃進展 處長 目前味全台中廠，有舊有建築物與新建建物，在消防法規的設計規範上，並不溯及既往為原則，但仍需要盡力去修正與排除危害原因，在目前廠區的規劃中，因重油燃燒加熱方式在目前政府的食安中，已逐漸的淘汰，以減少二氧化碳的排放。故場內已裝設了許多天然氣瓦斯的管線，並逐漸淘汰廢除舊有的廚房設備，故目前廚房設備在消防設施中，採用泡沫的滅火方式，並因應消防查驗的方式，需進行調整，在整體消防系統的規劃與設計上，設備的使用與維護才是最重要的。在新式的消防設施中，仍需要去評估整體效用的部分，是否能夠符合場內的需求，並能完成滅火。並依照各區的生產類別，進行消防設施的規劃與安裝，並在檢修上，與以註明，以利檢查人員清楚。 2. 對於本校之建議事項 在產業研習中，了解消防產業中較新的設備與規劃，在設計上，能夠給予同學最接近業界的資訊，在感謝狀的頒發，和產業進行善意的互動，對未來相信都正面的幫助。 3. 帶回物品及處理方式 利用科教學研究會議時間，與科內同仁分享此次研習心得。 4. 本次研習心得報告方式 打成書面資料，並利用口頭方式向主任報告。 請何老師應用於題設計 實習游振源 							
擬辦	 			批示			

0410
58
563-1